
Bräddning SPU328 Högstad

Från den 10 februari 2010 pumpas avloppsvatten från Skärblacka, Kimstad och Norsholm till Slottshagens reningsverk via SPU 328 Högstad. Bräddning av orenat avloppsvatten från pumpstationen sker via dike och Hagnerydsbäcken till Glan. Bräddning inträffar främst vid höga flöden vid nederbörd och snösmältning.



År	Tillfällen	m^3
2010	0	
2011	0	
2012	7	1 900
2013	6	4 554
2014	7	3 576
2015	6	1 874

Årsflöde från SPU328 Högstad ca 1,2 – 1,5 milj m^3

Bräddningen motsvarar ca 0,1 - 0,3 % av årsflödet